大里產業園區下水道系統下水水質標準

排入項目	單位	進場限值
水溫	℃	45
氫離子濃度指數（pH）	無	5.0-9.0
生化需氧量（BOD_5）	mg/l	320
化學需氧量（COD）	mg/l	480
懸浮固體（SS）	mg/l	320
透視度	cm	15 以上
氟化物	mg/l	15
氨氮	mg/l	100(110.01.01)
	mg/l	75(113.01.01)
	mg/l	30(116.01.01)
硝酸鹽氮	mg/l	50
酚類	mg/l	1
陰離子界面活性劑	mg/l	10
氰化物	mg/l	1
硫化物	mg/l	1
油脂(正己烷抽出物)	mg/l	10
溶解性鐵	mg/l	10
溶解性錳	mg/l	10
鎘	mg/l	0.02
鉛	mg/l	0.5
總鉻	mg/l	1.5
六價鉻	mg/l	0.35
有機汞	mg/l	不得檢出
總汞	mg/l	0.005
銅	mg/l	1.5
鋅	mg/l	3.5
銀	mg/l	0.5
鎳	mg/l	0.7
硒	mg/l	0.35
砷	mg/l	0.35
錫	mg/l	2.0
銦	mg/l	0.1
鍶	mg/l	0.1
鉬	mg/l	0.6

大里產業園區下水道系統下水水質標準

排入項目	單位	進場限值
真色色度	-	400
自由有效餘氯	mg/l	2.0
硼	mg/l	5
甲醛	mg/l	3
多氯聯苯	mg/l	不得檢出
總有機磷劑(如巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松等)	mg/l	0.5
氨基甲酸鹽(如滅必蝨、加保扶、納乃得、安丹、丁基滅必蝨等)	mg/l	0.5
除草劑(如丁基拉草、巴拉刈、二、四□地、拉草、滅草、嘉磷塞等)	mg/l	1.0
安殺番	mg/l	不得檢出
安特靈	mg/l	不得檢出
靈丹	mg/l	不得檢出
飛佈達及其衍生物	mg/l	不得檢出
滴滴涕及其衍生物	mg/l	不得檢出
阿特靈、地特靈	mg/l	不得檢出
五氯酚及其鹽類	mg/l	不得檢出
毒殺芬	mg/l	不得檢出
五氯硝苯	mg/l	不得檢出